

## Ausschreibungstext Sonderbauteile - Trennsystem

Pos. 1 ..... Stück    **FBS-Schachtunterteil DN .....**  
Typ 2 nach EN 1917 und V 4034-1  
Als Trennsystem  
Regenwasser (RW) geschlossener, gerader Durchfluss  
DN ....., mit Reinigungsöffnung verschraubt, dicht bis 0,5 bar  
Schmutzwasser (SW) offener, gerader Durchfluss DN .....

Steinzeuggerinne scheidelhoch  
Höhendifferenz Regenwasser über Schmutzwasser ..... cm  
**Fabrikat RIKI** oder gleichw.

- Zisternen
- Retentionsanlagen
- Dezentrale Abwasseranlagen, etc.

**Individueller Ausschreibungstext entsprechend genauen Anforderungen**